



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
ул. Гоголя, д.5, г. Коряжма, 165651
тел.: (81850) 57899; факс: (81850) 57899; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 889/2018-пр-2
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«07» ноября 2018 года

г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом Цыбаковой Еленой Анатольевной
(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, Набережная им. Н. Островского, д. 22

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 07.11.2018 № 889/2018

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22

1. Директор МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» не обеспечил выполнение требований к санитарно-техническому оснащению общеобразовательной организации:

- в туалете для мальчиков для семи унитазов не оборудованы кабины с дверями (унитазы отделены перегородками), не установлены держатели для туалетной бумаги;

- в туалете при стоматологическом кабинете не установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителем;

- на втором этаже в кабинете № 15 (начальные классы) не установлена умывальная раковина;

- кабинет химии № 28 не обеспечен горячим централизованным водоснабжением: к раковине не подведена горячая вода.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 4.23, 4.25, 4.27, 5.10, 8.1, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; глава 1 п.п. 1.5, 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

2. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» не обеспечило выполнение требований к внутренней отделке здания школы, проведение ремонта здания и помещений, не обеспечило отделку помещений, допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

Цокольный этаж

- в гардеробе для начальных и средних классов отделка потолка и стен с трещинами, местами осыпалась.

Первый этаж

- в кабинете музыки № 1 на полу линолеум с механическими повреждениями от ученической мебели,

- в кабинетах № 4 (6 б класс), № 9 отделка верхней половины стен выполнена материалом, не допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в туалете для мальчиков отделка потолка и стен с трещинами, отслаивается,

- в коридоре перед столовой из-за протекания крыши над переходом в пристройку повреждена отделка потолка, на потолке коричневые пятна и подтёки,

- в кабинете медицинского работника трещины в отделке стен, препятствующие их уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Второй этаж

- в кабинетах начальных классов № 12, № 13, № 15, № 18, в кабинете математики № 17 отделка верхней половины стен выполнена известковой побелкой, не допускающей проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, из-за протекания крыши над переходом в пристройку повреждена отделка потолка и стены.

Третий этаж

- в кабинете географии № 22 на оконных откосах отслоившаяся покраска, отделка верхней половины стен выполнена материалом, не допускающим проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в кабинете русского языка и литературы № 21, иностранного языка № 23, № 24, истории № 25 отделка верхней половины стен выполнена известковой побелкой, не допускающей проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в кабинете физики № 26 отделка стен с трещинами.

Четвёртый этаж

- в кабинете иностранного языка № 27 на потолке, стенах, оконных откосах частично отслоившаяся отделка,

- в коридоре перед кабинетом иностранного языка № 27 на участке потолка отделка отсутствует, на потолке и стене подтёки и разводы,

- в раздевальной для мальчиков и в раздевальной для девочек при спортивном зале трещины в отделке потолка и стен, покраска частично отслоилась,

- в коридоре перед спортивным залом на потолке покраска отслоилась, осыпается,

- в спортивном зале отделка потолка, стен и оконных откосов частично отслоилась, на участке потолка и стены повреждена дождевыми водами, попадающими из-за ранее протекавшей кровли здания в месте примыкания к вентиляционной шахте.

Пищевые блоки

- в мясо-рыбном цехе грибковые поражения на потолке и стенах, в моечном цехе - на потолке, в помещении для удаления остатков пищи грибковые поражения на потолке, стене, оконных рамах;

- на первом этаже в коридоре и в гардеробной персонала отделка потолка повреждена попадающими по системе вентиляции дождевыми водами, отслоилась.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

п.п. 4.28, 4.29, 4.30, 5.19.4, 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

глава 1 п.п. 1.5, 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

п.п. 3.1, 5.1, 5.2, 14.2, 14.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

3. Директор МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» в учебных кабинетах не обеспечил выполнение требований к искусственному освещению:

- в учебных помещениях система общего освещения не представлена потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами, вместо них используются лампы накаливания в следующих помещениях: в кабинетах музыки № 1, русского языка и литературы № 21, географии № 22, иностранного языка № 23 и № 24, истории № 25, физики № 26.

- не обеспечено соответствие уровней искусственной освещенности требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, при инструментальном измерении уровень искусственного освещения составил:

- в кабинете № 8

на третьей парте второго ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

на третьей парте третьего ряда 170+-15,63 лк (ниже на 130 лк),

- в кабинете № 21

на третьей парте второго ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

на первой парте третьего ряда 150+-13,86 лк (ниже на 50 лк),

на классной доске 270+-24,94 лк (ниже на 30 лк),

- в кабинете № 22

на третьей парте второго ряда 150+-13,86 лк (ниже на 150 лк),

- на второй парте третьего ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

- в кабинете № 23

- на второй парте второго ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

- на второй парте третьего ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

- в кабинете № 24

- на второй парте второго ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

- на второй парте третьего ряда 170+-15,63 лк (ниже на 130 лк),

- в кабинете № 25

на третьей парте второго ряда 180+-16,63 лк (ниже на 120 лк),

на третьей парте третьего ряда 120+-11,09 лк (ниже на 180 лк)

(протокол измерения искусственной освещенности Филиала № 6 ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области» от 16.10.2018 № Ф6-136/02, экспертное заключение Филиала № 6 ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области» от 22.10.2018 № Ф6-138/117).

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 7.2.2, 7.2.4, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»

4. Юридическое лицо МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» не обеспечило выполнение требований к внутренней отделке зданий организации дополнительного образования, проведение ремонта помещений, не обеспечило отделку помещений, устойчивую к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами:

по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.16 первый этаж

- в кабинете № 9 «Изостудия, бумагопластика» для внутренней отделки стен использованы обои, недопускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;
 - в помещениях для переодевания для мальчиков и девочек при спортивном зале отделка потолков и стен негладкая, с трещинами, с оконных откосов отделка осыпается;
 - в туалетах при помещениях для переодевания для мальчиков и девочек при спортивном зале отделка потолков и стен трескается, частично отслаивается;
 - в снарядной при спортивном зале с потолка отделка осыпается, отделка стен трескается, частично отслаивается, на полу облупившаяся краска;
 - в туалете для мальчиков отделка потолка и стен с трещинами,
 - в туалете для девочек отделка потолка и стен с трещинами, на перегородках между унитазами частично отслоилась;
- второй этаж

- в кабинетах № 20 «Домашний парикмахер», № 25 мастерская «Фантазия», № 22 Театральная студия «Егоза», № 23 Объединение «Северные мастера» для внутренней отделки стен использованы обои, недопускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;

- в кабинете № 27 «Моделина, дизайн одежды» для внутренней отделки стен использованы обои, недопускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, на полу рваный линолеум;

третий этаж

- в кабинете № 26 «Робототехника» для внутренней отделки стен использованы обои, недопускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;
- на четвёртом этаже в кабинетах радиосвязи и электроники отделка потолка и стен с трещинами;

В картинг-клубе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165652, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 16, стр. 1

- в гардеробе на участке потолка отделка отсутствует, на стенах частично отслоилась;
- в обоих помещениях для занятий техническим творчеством отделка потолка с трещинами, отслаивается, повреждена дождевыми водами из-за протекающей кровли;

- в кладовой инвентаря отделка потолка и стен с трещинами.

В клубе «Парус» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15

- в покрасочной отделка стен частично отслоилась.

В клубе «Корчагинец» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 4 а

- в слесарной мастерской на стенах и оконных откосах отслоившаяся отделка,

- в плотницкой на стенах и оконных откосах отслоившаяся отделка, с потолка из мест соединения потолочных плит крошится отделка.

Нарушены:

ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

п.п. 1.3, 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, Набережная им. Н. Островского, д. 22; ОГРН 1022901141691 от 10.11.2002, ИНН 2905003280, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путём выполнения следующих мероприятий:

в МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22

1. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оснащению общеобразовательной организации:

- в туалете для мальчиков для семи унитазов оборудовать кабины с дверями, установить держатели для туалетной бумаги;

- в туалете при стоматологическом кабинете установить умывальную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителем;

- на втором этаже в кабинете № 15 (начальные классы) установить умывальную раковину;

- кабинет химии № 28 обеспечить горячим централизованным водоснабжением: к раковине подвести горячую воду.

2. Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке здания школы, проведение ремонта здания и помещений, обеспечить отделку помещений, допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

Цокольный этаж

- в гардеробе для начальных и средних классов – потолка и стен.

Первый этаж

- в кабинете музыки № 1 – пола,

- в кабинетах № 4 (6 б класс), № 9 – верхней половины стен,

- в туалете для мальчиков – потолка и стен,
- в коридоре перед столовой – потолка, устранить причину протекания крыши над переходом в пристройку,
- в кабинете медицинского работника – стен.

Второй этаж

- в кабинетах начальных классов № 12, № 13, № 15, № 18, в кабинете математики № 17 – верхней половины стен,
- в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи – потолка и стены, устранить причину протекания крыши над переходом в пристройку.

Третий этаж

- в кабинете географии № 22 – оконных откосов, верхней половины стен,
- в кабинете русского языка и литературы № 21, иностранного языка № 23, № 24, истории № 25 – верхней половины стен,
- в кабинете физики № 26 – стен.

Четвёртый этаж

- в кабинете иностранного языка № 27 – потолка, стен, оконных откосов,
- в коридоре перед кабинетом иностранного языка № 27 – потолка, стены,
- в раздевальной для мальчиков и в раздевальной для девочек при спортивном зале – потолка и стен,
- в коридоре перед спортивным залом – потолка,
- в спортивном зале – потолка, стен и оконных откосов.

Пищеблок

- устранить грибковые поражения в мясо-рыбном цехе на потолке и стенах, в моечном цехе – на потолке, в помещении для удаления остатков пищи – на потолке, стене, оконных рамах;
- на первом этаже в коридоре и в гардеробной персонала – провести косметический ремонт потолка.

3. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению:

- в учебных помещениях для общего освещения использовать потолочные светильники с люминесцентными лампами и светодиодами, не использовать лампы накаливания в следующих помещениях: в кабинетах музыки № 1, русского языка и литературы № 21, географии № 22, иностранного языка № 23 и № 24, истории № 25, физики № 26.

- обеспечить соответствие уровней искусственной освещённости требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 – норме 300-500 лк:

- в кабинете № 8
на третьей парте второго ряда,
на третьей парте третьего ряда,
- в кабинете № 21
на третьей парте второго ряда,
на первой парте третьего ряда,
на классной доске,
- в кабинете № 22
на третьей парте второго ряда,
на второй парте третьего ряда,
- в кабинете № 23
на второй парте второго ряда,
на второй парте третьего ряда,
- в кабинете № 24

- на второй парте второго ряда,
- на второй парте третьего ряда,
- в кабинете № 25
- на третьей парте второго ряда,
- на третьей парте третьего ряда.

В ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»

4. Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке зданий организации дополнительного образования, проведение ремонта помещений, обеспечить отделку помещений, устойчивую к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами:

по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.16 первый этаж

- в кабинете № 9 «Изостудия, бумагопластика» - стен;
 - в помещениях для переодевания для мальчиков и девочек при спортивном зале – потолков и стен, оконных откосов;
 - в туалетах при помещениях для переодевания для мальчиков и девочек при спортивном зале – потолков и стен;
 - в снарядной при спортивном зале – потолка, стен, пола;
 - в туалете для мальчиков – потолка и стен,
 - в туалете для девочек – потолка и стен, перегородок между унитазами;
- второй этаж

- в кабинетах № 20 «Домашний парикмахер», № 25 мастерская «Фантазия», № 22 Театральная студия «Егоза», № 23 Объединение «Северные мастера» - стен;

- в кабинете № 27 «Моделина, дизайн одежды» - стен, пола;

третий этаж

- в кабинете № 26 «Робототехника» - стен;
- на четвёртом этаже в кабинетах радиосвязи и электроники – потолка и стен;

В картинг-клубе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165652, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 16, стр. 1

- в гардеробе – потолка, стен;
- в обоих помещениях для занятий техническим творчеством – потолка, устранить причину протекания кровли;

- в кладовой инвентаря – потолка и стен.

В клубе «Парус» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 15

- в покрасочной – стен.

В клубе «Корчагинец» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 4 а

- в слесарной мастерской – стен и оконных откосов,

- в плотницкой – стен и оконных откосов, потолка.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «17» сентября 2021 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении

мероприятий настоящего предписания), после выполненных мероприятий надлежит предоставить в Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Коряжемский территориальный отдел) по адресу: г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, в письменном виде **в срок до «30» августа 2021 года** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Коряжемский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)



(подпись)

Цыбакова Е.А.


(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«07» ноября 2018г.

(дата)

Законный представитель юридического лица – директор МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» Зявенко Ольга Владимировна



(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))